


0021

 Outlook

---

**FW: Opmerkingen Aa en Maas mbt casus hockeyclub Helmond**

---

**Van** [redacted]@helmond.nl>

**Datum** Do 30-6-2022 13:52

**Tot** [redacted]@helmond.nl>

Ter info,  
Wellicht had ik al doorgestuud, weet het niet meer.

**Van:** [redacted]@aaenmaas.nl>

**Verzonden:** dinsdag 8 februari 2022 13:57

**Aan:** [redacted]@helmond.nl>

**CC:** [redacted]@helmond.nl>; [redacted]@helmond.nl>;  
[redacted]@helmond.nl>; [redacted]@aaenmaas.nl>

**Onderwerp:** Opmerkingen Aa en Maas mbt casus hockeyclub Helmond

Hoi [redacted]

Bij deze wil ik je de opmerkingen meegeven vanuit ons met betrekking tot het in gebruik nemen van het onderhoudspad langs de Goorloop.

- *Het Waterschap staat niet negatief tegenover het plan omdat het de beleving van de watergang kan verbeteren, maar tegelijkertijd hebben we ook zeker zorgen/aandachtspunten m.b.t. deze ontwikkeling.*
- *Verharding pad: Opbrekbare verharding (geen asfalt), die zowel geschikt is om te fietsen als voor het onderhoudsvoertuig van de aannemer van het waterschap (17 ton). Bij de keuze van half verharding dient rekening gehouden te worden met eventuele effecten op naastgelegen watergang.*
- *Parkeerplaats: De toekomstige parkeerplaats ligt binnen het profiel van vrije ruimte van het waterschap, ook hier in ieder geval opbrekbare verharding,*
- *Verlichting: Verlichting buiten de 5 meter van de watergang plaatsen (dit moet buiten beschermingszone zijn en eventueel kabels en leidingen moeten voldoen aan Algemene Regel 16)*
- *Prullenbakken: Ook prullenbakken buiten profiel van vrije ruimte, die voldoende plaatsen om te zorgen dat er geen afval in het water komt. (eventueel kan in samenspraak met de gemeente gekozen worden om juist geen prullenbakken te plaatsen omdat dit ook juist kan leiden tot een vermindering van zwerfafval)*
- *Hekwerk: Het pad dient afgesloten te worden buiten trainings- en wedstrijdtijden. Dit om het gebruik door anderen dan leden te voorkomen. Er mag eventueel een hekwerk geplaatst worden tussen het onderhoudspad en de watergang, maar de voorkeur gaat uit naar geen. Deze mag maximaal 1.20m hoog zijn en makkelijk afbreekbaar (aanvullende eisen: Eenvoudige afrastering toegestaan. Onder 'eenvoudig' wordt verstaan een constructie die met eenvoudige hulpmiddelen (gangbaar gereedschap) snel te verwijderen en bij schade te herstellen is. Bijvoorbeeld metselwerk en speciale (maatwerk)constructies (zoals harmonicagaas) voldoen hier niet aan, maar schapengaas en de klassieke veekering met gladde of puntdraden wel)*
- *Verlichting: In de keuze van verlichting dient rekening gehouden te worden met flora en fauna. Denk hierbij bijvoorbeeld aan licht op basis van bewegingssensoren en licht met aangepaste kleur. Voor het aanleggen van kabels en leidingen dient een vergunning aangevraagd te worden.*
- *Vergunning: De hockeyclub moet bij vergunningsaanvraag in omgevingsloket aangeven dat het gaat om een perceel aangrenzend aan een watergang. Eventuele objecten in de beschermingszone zijn vergunning plichtig. Het traject ligt binnen beschermd gebied, wat inhoudt dat er aanvullende eisen kunnen zijn bij vergunningsaanvragen.*
- *Overeenkomst: Mocht het pad in gebruik genomen worden willen wij als waterschap een gebruikersovereenkomst sluiten. Mocht er niet kunnen worden voldaan aan de voorwaarden (bijvoorbeeld met betrekking tot afval, onrechtmatig gebruik, sluiting van hekwerk etc.), kunnen wij de overeenkomst ontbinden.*

Deze punten zijn voor nu opgesteld maar er valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst toevoegingen zullen komen.

Met vriendelijke groet,



adviseur watersysteem

W [www.aaenmaas.nl/contact](http://www.aaenmaas.nl/contact)

Aanwezig: ma t/m vrij

